



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04УПС1.RU.C02794

Срок действия с 11.11.2022

по 10.11.2025

№ 0009252

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samaratest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № 04УПС1 от 07.07.2020 года

ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные Энергоflex Super из полиуретана в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки: (см. приложение - бланк № 0005119). РИ.ТР.878-2016
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) «Изделия из пенополиуретана теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия», спецификация производителя

код ТН ВЭД

3919

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «РОЛС Изомаркет»
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вязовая, д. 27, стр. 2, этаж 2
ИНН: 7714282378

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «РОЛС Изомаркет»
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вязовая, д. 27, стр. 2, этаж 2
Телефон: +7 (495) 787-6862. E-mail: info@rols-isomarket.ru
ИНН: 7714282378

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 329 от 10.11.2022 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ИНИЦИАТИВА», свидетельство о уполномочивании испытательной лаборатории № 04УПС20 от 07.07.2020 года, акта анализа состояния производства от 10.10.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

А.М. Кузнецов

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Ф.Ю. Зубков

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0005119

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04УПС1.RU.C02794

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 3919	Изделия теплоизоляционные Energoflex Super из полиизоцианурата в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки	РН.ТР.878-2016
	ENERGOFLEX SUPER (теплопроводность при 20С - 0,040 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 4000);	
	ENERGOFLEX SUPER AL (теплопроводность при 20 С - 0,040 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 4000);	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РОЛС Изомаркет» Адрес: 127015, г. Москва, ул. Витовская, д. 27, стр. 2, этаж 2	



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

А.М. Кузнецов

инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия