

Заказчик: ООО «Сантехкомплекс»
 Адрес заказчика: 142701, г. Рязань, Белогородское шоссе, д.1, к.д. пом.50
 Заказ-номер: 86.1

Отгрузка по накладной №

| Условное обозначение деталей | Предельные параметры при эксплуатации | | № партии | Механические свойства | | | | | | Пробное давление Рпр МПа (в откл. см) | Кол-во шт. | Масса 1 шт., кг. | Прочие сведения |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| | Условное давление Ру, МПа (откл. см) | Рабочая температура Тр,°С | | Временное сопротивление σв, МПа | Предел текучести σт, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость КИЧ, Дж/см² | | | | | |
| Тройник стальной 89х3,5-76х3,5 | 4(40) | 350 | - | 485 | 315 | 30 | - | - | 6 (60) | 190 | 1,5 | - | |
| Тройник стальной О 89х3,5 | 4(40) | 350 | - | 485 | 315 | 30 | - | - | 6 (60) | 500 | 1,5 | - | |
| Тройник стальной О 108х4 | 4(40) | 350 | - | 510 | 325 | 30 | - | - | 6 (60) | 250 | 2,2 | - | |
| Тройник стальной О 108х4-57х3 | 4(40) | 350 | - | 510 | 325 | 30 | - | - | 6 (60) | 180 | 2,2 | - | |
| Отвод стальной ОтСт 27х8 | 4(40) | 350 | - | 455 | 310 | 27 | - | - | гарантируется | 112 | 31 | - | |
| Отвод стальной ОтСт 108х4,5 (под 45 град.) | 4(40) | 350 | - | 526 | 321 | 31,1 | - | - | гарантируется | 210 | 1,1 | - | |

Оналайн ТУСТ 17375-2001 Коммерция: см.29
 Тройники ТУСТ 17376-2001 Коммерция: см.29
 ДРУГИЕ ТУСТЫ: 1. Величина удара указывается далее: обозначается по ТУСТ 17380-2001

ПЕЧАТ



Начальник ОТК



Гуриневич И.М.