



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЫСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проспект, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телеграф: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

27 АПР'2011 № 19-2-4-1524

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ХОТПАЙ»

В.А. Кузнецовой

107023, Москва,
ул. Буженинова, д.16

Департамент надзорной деятельности МЧС России рассмотрел Ваше обращение и сообщает, что в соответствии с ранее принятными решениями Экспертного совета УГПП МЧС России (протокол от 19.12.2006 г. № 33) применение теплоизоляционных изделий ХОТПАЙ из минеральной ваты на основе базальтовых пород с негорючим покрытием – металлизированным листом, стеклотканью, фольгой или комбинированным материалом (группа горючести Г1) допускается для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов, резервуаров (в том числе с нефтью и нефтепродуктами) на взрывоопасных и химически опасных производствах на открытом воздухе.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.А. Макаревич