СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## № АПБ.IT.ОС007/3.Н.00308

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя)

«Groppalli srl»
Адрес: ИТАЛИЯ, Pilastro di Gragnanino 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Italy Localita Pilastro di Gragnanino
Телефон: +390523789711 Факс: +390523789720 E-mail: info@groppalli.it

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Groppalli srl»
Адрес: ИТАЛИЯ, Pilastro di Gragnanino 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Italy Localita Pilastro di Gragnanino
Телефон: +390523789711. Факс: +390523789720. E-mail: info@groppalli.it

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование, номер аттестата аккредитации органа по сертификации, полномочия: сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж 11, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС 007/3 действительно до 04.06.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (наименование, идентификационная маркировка, назначение продукции)

Трубы дымовые для удаления дымовых газов марок GUIDENS MONO, FLUEGENS DUAL, ECODENS, FLUEDENS DOW, DUAL METAL FLUE, METAL FLUE ECO, MONO METAL FLUE одностенные, двустенные, комплектные, металлические и пластиковые, толщиной стенки от 0,5 до 2,0 мм, для аппаратов теплогенерирующих, работающих на газообразных видах топлива, круглого сечения, одностенные наружным диаметром от 50 до 300 мм и двустенные, внутренним диаметром от 65 до 300 мм; внешним диаметром от 100 до 350 мм, двустенные с изоляцией из негорючего каучука, внутренним диаметром от 80 до 150 мм, внешним диаметром от 100 до 125 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2) 25.99.29
код ТН ВЭД ЕАЭС 7326 90 600 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименования нормативных документов, стандарты организаций, иные документы, условий которым соответствует продукция, по которым проведена сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», п.п. 4.39.2, 4.39.3, 4.39.11, 6.4.2, 6.4.18

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-589/01-2021 от 18.01.2021, ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.00073 до 04.06.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем для сертификации качества и безопасности продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015), № СДС НРС.IT.001.ОС.06.00433 от 16.11.2020, выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС НРС.001.ОС.06

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 18.01.2021 по 17.01.2024

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — И.К. Потапкин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — А.О. Соколов

004779