



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.0001.11МЛ10.Н0020

Срок действия с 03.02.2022

по 02.02.2025

№ 0027424

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Эрри-тест"
Место нахождения: 129626, Россия, город Москва, улица Староалексеевская, дом 5, офис 460.
Адрес места осуществления деятельности: 129626, Россия, город Москва, улица Староалексеевская, дом 5.
Телефон: +74957820075, Адрес электронной почты: erritest@gmail.com.

ПРОДУКЦИЯ

Системы дымоудаления круглого сечения из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива, марок «Ferrum», «Craft», согласно приложению № 0724820
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД2

25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5263-001-18092416-2015 «Системы дымоудаления круглого сечения из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива»

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Универсал".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом 13 Ж, офис 2. ОГРН: 1063667034860, телефон: +7 473 233 21 00, адрес электронной почты: info@pkferrum.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Универсал".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом 13 Ж, офис 2. ОГРН: 1063667034860, телефон: +7 473 233 21 00, адрес электронной почты: info@pkferrum.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № К.АДТ/ГО132 от 03.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АДТ», СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00006 действителен до 06.09.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

Трусов Михаил Евгеньевич
инициалы, фамилия

подпись

Бондаренко Андрей Николаевич
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0724820

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС RU.11МЛ10.Н0020

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.119	Системы дымоудаления круглого и овального сечения из нержавеющей и оцинкованной сталей для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива, марок «Fegum», «Craft»: одностенные и двустенные (диаметром от 60 до 1300 мм), коаксиальные (диаметром от 60 до 600 мм) утепленные элементы выполнены с теплоизоляцией из минеральной ваты горных пород, каолиновой ваты, силиката кальция, плотностью от 50 кг/м3 до 250 кг/м3, толщиной от 25 мм до 100 мм.	ТУ 5263-001-18092416-2015 «Системы дымоудаления круглого сечения из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива»



Руководитель органа _____

Эксперт _____

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Трусов Михаил Евгеньевич

инициалы, фамилия

Бондаренко Андрей Николаевич

инициалы, фамилия