



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,  
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0

№ 0005120

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04УПС1.RU.C02795

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 3919 21 100 0	Изделия теплоизоляционные Energoflex из пенополиэтилена в виде трубок, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки ENERGOFLEX SUPER (теплопроводность при 20С - 0,039 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 4000); ENERGOFLEX SUPER SK (теплопроводность при 20 С - 0,039 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 4000); ENERGOFLEX SUPER PROTECT (теплопроводность при 20 С - 0,039 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 9000); ENERGOFLEX BLACK STAR (теплопроводность при 20 С - 0,040 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 3000); ENERGOFLEX BLACK STAR SPLIT (теплопроводность при 20 С - 0,040 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости - 9000).	РИ.ТР.877-2016
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РОЛС Иломаркет» Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2	



\_\_\_\_\_  
руководитель органа

\_\_\_\_\_  
эксперт

\_\_\_\_\_  
подпись  
\_\_\_\_\_  
подпись

А.М. Кузнецов

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия