

Покупатель: ООО
"САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Отпущена продукция:
УПД №ЦБ-1570 от
30.03.2022
ПМ110 от 07.01.21 ст

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ БАЭС RU C- RU.П509.В.00061/22

Серия RU № 0321886



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1 строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корт. 4, 2 этаж пом. 8, регистрационный номер ТРПБ RU.П509, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 16.11.2015 г, телефон +7-495-304-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения: 127410, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II, КОМ. 1, адрес места осуществления деятельности: 127410, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II, КОМ. 1, ОГРН 1117746409208, Телефон: +7(499)705-77-39, Адрес электронной почты: vro@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения: 127410, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II, КОМ. 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ

Узел пересечения ограждающих строительных конструкций толщиной 150 мм трубопроводами из поливинилхлорида наружным диаметром: 32, 40, 50, 80, 110, 125, 160 мм, и полипропилена наружным диаметром: 20, 25, 32, 40, 50, 65 мм с использованием в качестве отсечного защитного устройства муфта противопожарных «ОГНЕЗА-ПМ» с внутренним диаметром (соответственно) 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм, 110 мм (высотой 80 мм), 125 мм и 160 мм (высотой 80 мм), изготовленных в соответствии с ТУ 25.11.23-037-02460604-2021 «МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «ОГНЕЗА-ПМ».

Сериальный выпуск

КОД ТН ВЭД ВАЭС 8484 1000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).



КОПИЯ ВЕРНА
Бухгалтер
Валенко Д.С.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1289ТР от 04.03.2022 г., ИИ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (Аттестат ТРПБ.RU.ИИ47 от 16.01.2018 г.), Акт в результатах анализа состояния производства № 1091/22 от 30.01.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» Аттестат № ТРПБ.RU.П509 от 16.11.2015 г. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51715-2004 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций. Трубопроводы из полимерных материалов. Метод испытания на огнестойкость». Трубопроводы из полимерных материалов. Метод испытания на огнестойкость. Тип 150. Интервалность полнота срабатывания противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ» составляет не более четырех минут. Срок хранения муфт 18 месяцев со дня изготовления. Условия хранения и транспортировки при температуре от +20 °C до +60 °C при относительной влажности (75±5) %. Срок службы – 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

11.03.2022

ПО

10.03.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Удалькина Ольга Васильевна

Чарушкин Степан Владимирович