



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001-510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.000731.01.11

Дата 26.01.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 00370

18.01.2011

Организация-изготовитель:

"Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.", Huanglong Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang, China, Китай

Импортер (поставщик), получатель:

ООО "Сантехкомплект"

Адрес: 142700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, БЕЛОКАМЕННОЕ Ш., Д. 1, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Радиаторы алюминиевые Oginl. (код ТН ВЭД ТС 7615)

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии, протокол, контракт, спецификация, гарантийное письмо

Характеристика, ингредиентный состав продукции

алюминий

Рассмотрены протоколы (№, дата проведения, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), профессиональ испытателя, статус аккредитации) протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госстандартнадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 8882/ПТ-11-10 от 12.01.2011 г.

№005554

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	1	2
Ксилолы (смесь), мг/м ³	менее 0, 01	0, 2
Бензол, мг/м ³	менее 0, 01	0, 1
Толуол, мг/м ³	менее 0, 01	0, 6
Ацетон, мг/м ³	менее 0, 03	0, 35

Область применения:
для систем отопления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Радияторы алюминиевые Oqint. (код ТН ВЭД ТС 7615)

соответствует ~~не соответствует~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~обеспечения достоверности результатов экспертизы~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Гордеева Т.И.

Филиппов И.О.

Эксперт (эксперты)

Каврукова Н. Л.

