

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00163/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025635

Акционерное общество научно-производственное объединение «УНИХИМТЕК».
Адрес: 142181, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Заводская (Климовск мкр.), д.2, корп. 121.
ОГРН: 1055014700641. Тел./факс: +7 (495) 580-38-91. Адрес электронной почты: info@unichimtek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество научно-производственное объединение «УНИХИМТЕК».
Адрес: 142181, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Заводская (Климовск мкр.), д.2, корп. 121.
ОГРН: 1055014700641. Тел./факс: +7 (495) 580-38-91. Адрес электронной почты: info@unichimtek.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, оф. 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), Адрес электронной почты: info@rozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Отсечные защитные устройства – противопожарные муфты «Огракс-ПМ», выпускаемые по ТУ 5285-027-13267785-04, предназначенные для узлов пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов, имеют предел огнестойкости EI 180 с инерционностью полного срабатывания муфты не более 10 минут.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034(ОКПД 2): 23.99.14.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон, № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.) ст.137.
ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-18/06-2019 от 17.06.2019 испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 170/ОС-19 от 13.06.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5285-027-13267785-04, инструкция по применению № 02718.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.06.2019 по 23.06.2024

Руководителя (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)



(Handwritten signatures)

М.Б. Ясколко

инициал, фамилия

И.А. Поединцев

инициал, фамилия