

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Подставка пожарная сварная соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ  
СВАРНАЯ ППС-200  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ


## НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная сварная предназначена для трубопроводов с рабочим давлением воды до 1,0 МПа (10 кг/см<sup>2</sup>) для установки пожарных гидрантов.

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением  
 $P_y = 1,5 \text{ МПа}$

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наружный диаметр трубы DN	Высота общая H	Диаметр фланца D	Высота Фланца t	Масса, не более, кг
мм				
219	330	330	22	20,0