



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Изделия санитарные керамические: бачки смывные, унитазы, умывальники (рукомойники), пьедесталы для умывальников, изготовленные в соответствии с ТУ 23.42.10-021-89692775-2018, ГОСТ 15167-93 п.1-6, 8-9

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПА26.Н76832. Срок действия с 18.10.2018г. по 17.10.2021г.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) 151=25 Бк/кг

(Протокол лабораторных испытаний № 5909 от 23.05.2018г.)

Класс материалов согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 первый

Наименование санитарных керамических изделий	Тип изделий	Кол-во в партии	Наименование санитарных керамических изделий	Тип изделий	Кол-во в партии
Бачок «Форвард»	БУ Нвпф		Умывальник «Виктория»	УмПК 2 пбСб	
Бачок «Версия»	БУ Нвпф		Умывальник «Логос»	УмПК 2 бСф	
Бачок «Виктория»	БУ Нвпб		Умывальник «Воротынский»	УмОв 2 бСф	
Бачок «Соната»	БУ Нвпф		Умывальник «Соната»	УмПК 1 пбСф	
Бачок «Вест»	БУ Нвпф		Умывальник «Сатурн»	УмОВ 3 бспф	
Бачок «Орион»	БУ Цвпф		Умывальник «Вест»	УмПК 2 пбСб	
Бачок «Ультра»	БУ Нвпф		Умывальник «Орион»	УмПр 2 пбСб	
Бачок «PRO»	БУ Нвпф		Умывальник «Интэкт»	УмОв 3 пбСф	
Бачок «Прайм»	БУ Нвпб		Умывальник «Новая грань»	УмОв 3 пбСф	
Унитаз «Версия»	УнКЦф		Умывальник «Акватон»	УмОв 2 пбСф	
Унитаз «Виктория»	УнЦф		Умывальник «Гризия»	УмПр 3 пбСф	
Унитаз «Воротынский»	УнКЦф		Умывальник «Лилия»	УмОв 2 пбСф	
Унитаз «Соната»	УнВЦф		Умывальник «Версия»	УмПК 2 пбСф	
Унитаз «Вест»	УнВЦф		Умывальник «PRO»	УмОв 2 бСФ	
Унитаз «Орион»	УнКЦф		Рукомойник «Радиаш»	РУК Уг бСф	
Унитаз «Ультра»	УнКЦф		Рукомойник «Родничок»	РУК бСф	
Унитаз «Вита»	УнВЦф		Пьедестал «Соната»		
Унитаз «Визит»	УнКпр		Пьедестал «Вест»		
Унитаз «Альфа»	Пьедестал		Пьедестал «Орион»		
Унитаз «PRO»	УнВЦф		Пьедестал «Воротынский»		

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ 23.42.10-021-89692775-2018	Фактически
1	Внешний вид	ТУ 23.42.10-021-89692775-2018 п.6.1	соответствует
2	Водопоглощение	не более 1%	соответствует
3	Механическая прочность изделий: - унитазы напольные - пьедесталы	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кг Должны выдерживать нагрузку не менее 400 кг Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кг	соответствует
	соответствует		
4	Термическая стойкость изделий	Должны быть термически стойкими	соответствует
5	Термическая стойкость глазури Химическая стойкость глазури	Должна быть термически и химически стойкой	соответствует

Продукция соответствует требованиям ТУ 23.42.10-021-89692775-2018, ГОСТ 15167-93 п.1-6, 8-9

Гарантийный срок: не более 5,5 лет со дня отгрузки.

ОТК Евгений Еремеев  
 ЦЗН Анна Тонгарова

Дата отгрузки: «    »    20    г.