



«АПОГЕЙ»

Общество с ограниченной
ответственностью

6.8. Техническое обслуживание клапанов заключается в периодической замене уплотнительных элементов.

6.9. Клапаны должны быть смазаны и проверены путем утяжеления при гидротестировании в результате проверки контроля или по окончании срока службы.

6.10. Перед установкой клапана на трубопровод труба должна быть очищена от накипи, ржавчины, грязи, заусенцев и т.д. В процессе монтажа не допускается повреждение полимерных материалов во внутренних частях клапана.

ОСТОРОЖНО!!! Любые попытки довернуть клапан по часовой стрелке могут привести к его поломке.

6.11. В целях предотвращения образования трещин на муфтовых концах и деформации корпуса клапана необходимо прижатие только гнущих (режущих) элементов, соответствующих размеру шлямбурника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Устанавливать клапан с помощью трубок (шлангов) любой во избежание поврежденной корпус клапана.

6.12. В качестве уплотнительного материала применять ленту ФУМ или лезвиевую ленту, пропитанную железным или свинцовым суриком или бензином, эмальевым на натуральной основе. Лента ФУМ, выходящая за пределы уплотнительного материала, должна быть удалена. Лезвиевая лента должна быть удалена полностью. Не допускается применение нештатных уплотнительных материалов или прокладок.

6.13. Механические воздействия на клапан во время монтажа и эксплуатации и удары или другие нагрузки не допускаются.

6.14. В случае потери герметичности клапана в газовом уплотнении, необходимо закрыть клапан и подтянуть гайку шланга.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность клапана при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения клапана – 24 месяца со дня производства. Гарантийный срок эксплуатации клапана – 12 месяцев со дня монтажа.

7.3. Средний срок службы клапанов КШК, КШМ, КШЧ, КШФМ – 10 лет и клапанов КШК, КШМ – 5 лет.

8. Средства об изготовителе

Изготовитель: ООО «АПОГЕЙ», 107241, г. Москва, Чернышевский проезд, 3.

Телефон/факс: (+7) 466-56-86, 652-72-67, 783-17-76

9. Средства сертификации

Сертификат соответствия С-RU.11197.В.01055, срок действия с 20.06.2018 по 19.06.2021г., выданной Органом по сертификации ФГУП ИСО «Академия промышленно-технической службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий г.Москва.

Декларация о соответствии заявителей с требованиями ТС № RU.А301.01.04132. Срок действия с 08.12.2016 по 07.12.2021г.

10. Средства идентификации

Клапаны идентифицируются на предприятиях-изготовителя и поставщика.



КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫХ
КРАНОВ

Паспорт

г. Москва