



ООО «СТИЛОТ»
+7(800)260-86-68
Пн. – Пт. с 09:00 до 18:00

117133, Москва г. Академика Варги ул,
дом 8, корпус 1, помещения 310, офис
301-302

info@steelot.ru
www.steelot.ru

Технический паспорт 19/01.22-1

Дата: 19.01.2022 г.

Наименование продукции:

Решетка стальная штампованная SteeStart 300x300 A15 – 28 шт.

Решетка стальная штампованная SteeStart DN100 A15 под крепеж – 30 шт.

№ п/п		Результаты испытаний	Требования СТО (чертежа)
1	Марка стали	ст08пс	1,5-Б-НО-02-М-140-ПС/ ГОСТ Р 52246-2004
2	Тип и толщина антикоррозионного покрытия	10 мкм.	кл. покрытия 2
3	Класс нагрузки (механическая прочность)	A15	A15
4	Отклонение от прямолинейности по длине	±1,0	не более 0,2%

Контролер ОТК



Василенко И.Ю.