ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04УПС1.RU.C02796

Срок действия с 11.11.2022 по 10.11.2025

№ 0009254

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443036, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-99. Адрес электронной почты: info@samaratest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № 04УПС1от 07.07.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные Energoflex Black Star Duct из вспенополиэтилена в виде листов (рулонов) применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки (см. приложение - бланк № 0005121).
РИ.ТР.878-2016
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110

код ТН ВЭД
3919 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2019) «Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия», спецификация производителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РОЛС Изомаркет»
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2
ИНН: 7714282378

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «РОЛС Изомаркет»
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2
Телефон: +7 (495)787-6862, E-mail: info@rols-isomarket.ru
ИНН: 7714282378

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 328 от 10.11.2022 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", свидетельство о уполномочивании испытательной лаборатории № 04УПС20 от 07.07.2020 года, акта анализа состояния производства от 10.10.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ А.М. Кузнецов
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Ф.Ю. Зубков
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0

№ 0005121

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04УПС1.RU.C02796

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 3919 90 000 0	Изделия теплоизоляционные Energoflex Black Star Duct из пенополиэтилена в виде листов (рулонов) применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки:	РИ.ТР.878-2016
	ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT (теплопроводность при 20С - 0,042 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости – 3000); ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL (теплопроводность при 20 С - 0, 042 Вт/(м К); Максимальная рабочая температура - 95 С; Сравнительный коэффициент паропроницаемости – 3000)	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РОЛС Изомаркет» Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2	

М.П.

Руководитель органа _____ А.М. Кузнецов
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Ф.Ю. Зубков
подпись инициалы, фамилия