



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Изделия санитарные керамические: бачки смывные, унитазы, умывальники (рукомойники), пьедесталы для умывальников, изготовленные в соответствии с ТУ 23.42.10-021-89692775-2018, ГОСТ 15167-93 п.1-6, 8-9

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПА26.Н76832. Срок действия с 18.10.2018г. по 17.10.2021г.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) 151=25 Бк/кг

(Протокол лабораторных испытаний № 5909 от 23.05.2018г.)

Класс материалов согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 первый

| Наименование санитарных керамических изделий | Тип изделий | Кол-во в партии | Наименование санитарных керамических изделий | Тип изделий | Кол-во в партии |
|--|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| Бачок «Форвард» | БУ Нвпф | | Умывальник «Виктория» | УмПК 2 пбСб | |
| Бачок «Версия» | БУ Нвпф | | Умывальник «Логос» | УмПК 2 бСф | |
| Бачок «Виктория» | БУ Нвпф | | Умывальник «Воротынский» | УмОв 2 бСф | |
| Бачок «Соната» | БУ Нвпф | | Умывальник «Соната» | УмПК 1 пбСф | |
| Бачок «Вест» | БУ Нвпф | | Умывальник «Сатурн» | УмОВ 3 бспф | |
| Бачок «Орион» | БУ Цвпф | | Умывальник «Вест» | УмПК 2 пбСб | |
| Бачок «Ультра» | БУ Нвпф | | Умывальник «Орион» | УмПр 2 пбСб | |
| Бачок «PRO» | БУ Нвпф | | Умывальник «Интэкт» | УмОв 3 пбСф | |
| Бачок «Прайм» | БУ Нвпф | | Умывальник «Новая грань» | УмОв 3 пбСф | |
| Унитаз «Версия» | УнКЦф | | Умывальник «Авгастон» | УмОв 2 пбСф | |
| Унитаз «Виктория» | УнЦф | | Умывальник «Гризия» | УмПр 3 пбСф | |
| Унитаз «Воротынский» | УнКЦф | | Умывальник «Лилия» | УмОв 2 пбСф | |
| Унитаз «Соната» | УнВЦф | | Умывальник «Версия» | УмПК 2 пбСф | |
| Унитаз «Вест» | УнВЦф | | Умывальник «PRO» | УмОв 2 бСФ | |
| Унитаз «Орион» | УнКЦф | | Рукомойник «Радиаш» | РУК Уг бСф | |
| Унитаз «Ультра» | УнКЦф | | Рукомойник «Родничок» | РУК бСф | |
| Унитаз «Вита» | УнВЦф | | Пьедестал «Соната» | | |
| Унитаз «Визит» | УнКпф | | Пьедестал «Вест» | | |
| Унитаз «Альфа» | Пьедестал | | Пьедестал «Орион» | | |
| Унитаз «PRO» | УнВЦф | | Пьедестал «Воротынский» | | |

| № п/п | Наименование показателя | Норма по ТУ 23.42.10-021-89692775-2018 | Фактически |
|-------|---|--|---|
| 1 | Внешний вид | ТУ 23.42.10-021-89692775-2018 п.6.1 | соответствует |
| 2 | Водопоглощение | не более 1% | соответствует |
| 3 | Механическая прочность изделий: | Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 400 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс | соответствует соответствует соответствует |
| | - унитазы напольные подвесные | | |
| | - умывальники | | |
| 4 | Термическая стойкость изделий | Должны быть термически стойкими | соответствует |
| 5 | Термическая стойкость глазури Химическая стойкость глазури | Должна быть термически и химически стойкой | соответствует |

Продукция соответствует требованиям ТУ 23.42.10-021-89692775-2018, ГОСТ 15167-93 п.1-6, 8-9

Гарантийный срок: не более 5,5 лет со дня отгрузки.

ОТК Евгений Еремеев
 ЦЗН Анна Тонгарова

Дата отгрузки: « » 20 г.