

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Изделия санитарные керамические: бачки смывные, унитазы, умывальники (рукомойники), пьедесталы для умывальников, изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93, ТУ 4960-020-10843124-06

Сертификат соответствия № РОСС RU.0001.11AB24. Срок действия с 25.12.2013 г. по 24.12.2016 г.

Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф) 218 Бк/кг

(Протокол лабораторных исследований № 1080 от 12.09.2013г.)

Класс материалов согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 первый

Наименование санитарных керамических изделий	Тип изделий	Кол-во в партии	Наименование санитарных керамических изделий	Тип изделий	Кол-во в партии
Бачок «Форвард»	БУ Пилф		Умывальник «Виктория»	УмПК 2 пбСф	
Бачок «Версия»	БУ Нилф		Умывальник «Лотос»	УмПК 2 бСф	
Бачок «Виктория»	БУ Нилф		Умывальник «Ворытынский»	УмОв 2 бСф	
Бачок «Соната»	БУ Пилф		Умывальник «Соната»	УмПК 1 пбСф	
Бачок «Лилия»	БУ Пилф		Умывальник «Сатурн»	УмОВ 3 бСф	
Бачок «Вест»	БУ Пилф		Умывальник «Вест»	УмПК 2 пбСф	
Бачок «Орион»	БУ Пилф		Умывальник «Орион»	УмПр 2 пбСф	
Бачок «Ультра»	БУ Пилф		Умывальник «Интакт»	УмОв 2 пбСф	
Унитаз «Версия»	УнКЦф		Умывальник «Новая грань»	УмОв 3 пбСф	
Унитаз «Виктория»	УнТЦф		Умывальник «АкваТон»	УмОв 2 пбСф	
Унитаз «Ворытынский»	УнКЦф		Умывальник «Гриция»	УмПр 3 пбСф	
Унитаз «Социал»	УнВЦф		Умывальник «Лилия»	УмОв 2 пбСф	
Унитаз «Лилия»	УнВЦф		Умывальник «Версия»	УмПК 2 пбСф	
Унитаз «Вест»	УнВЦф		Умывальник «Ультра»	УмОв 3 пбСф	
Унитаз «Орион»	УнКЦф		Умывальник «PRO»	УмОв 2 бСф	
Унитаз «Ультра»	УнКЦф		Рукомойник «Радис»	РУК Уг бСф	
Унитаз «Вита»	УнВЦф		Рукомойник «Родничок»	РУК бСф	
Унитаз «Визит»	УнКпф		Пьедестал «Соната»		
			Пьедестал «Вест»		
			Пьедестал «Орион»		
			Пьедестал «Ультра»		
			Пьедестал «Ворытынский»		

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93, ГОСТ 13449-82, ТУ 4960-020-10843124-06	Фактически
1	Внешний вид	ТУ 4960-020-10843124-06 п.5.2.2	соответствует
2	Водопоглощение	ГОСТ 15167-93г. не более 1%	соответствует
3	Механическая прочность изделий: - унитазы - умывальники	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс	соответствует соответствует
4	Термическая стойкость изделий	ГОСТ 15167-93 п.5.2.4., ГОСТ 13449-82г. не менее 3-х циклов	соответствует
5	Термическая стойкость глазури	ГОСТ 15167-93 п.5.2.3. ГОСТ 13449-82г., не менее 2-х теплосмен	соответствует
6	Химическая стойкость глазури	ГОСТ 15167-93 п.5.2.3.	соответствует

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 15167-93, ТУ 4960-020-10843124-06

Гарантийный срок: не более 5,5 лет со дня отгрузки.

ОТК Александр Борошкин

ЦЗЛ Татьяна Тонгарова



Дата отгрузки: «    »    20    г.