ОКП РБ 25.99.29.530

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ
на PN1,6 МПа
П А С П О Р Т
БФИЦ.685636.001 ПС

Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР 013 0376862. Срок действия до 06.08.2025г.
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР 043 003.3. 00060. Срок действия до 10.06.2026г.

1 Описание

1.1 Головки соединительные пожарные напорные на PN1,6МПа (далее головки или головка) предназначены для установки на пожарных машинах, пирсах или внутренним пожарным оборудованием, предназначенных для транспортирования огнетушащих веществ на химпожаротушения.

1.2 Вид климатического исполнения – УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

1.3 Типы головок: головка муфтовая (ГМ), головка цапковая (ГЦ).

В условное обозначение головки входят: тип головки, числовое значение номинального диаметра (для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения – 65(70); номинальное давление – 1,6; обозначение области применения: ПМ – для пирсовых пожарных кранов и пожарных машин; климатическое исполнение – УХЛ1; обозначение настоящих ТУ.

Пример условного обозначения головки цапковой с номинальным диаметром 65:

«ГЦ-65(70)-1.6 ПМ УХЛ1 ТУ BY 500059277.036 2019».

2 Основные технические характеристики.

2.1 Основные размеры и технические параметры указаны в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование параметра	ГОЛОВКА			
	ГМ-50	ГЦ-50	ГМ-65(70)	ГЦ(65(70)
	Обозначение КД			
	БФИЦ 685636.002	БФИЦ 685636.002	БФИЦ 685636.005	БФИЦ 685636.006
1 Диаметр номинальный, DN	50		65	
2 Масса, кг, не более	0,15	0,16	0,23	0,26
3 Присоединительная резьба, D, дюйм	G2 - B		G2½ - B	
4 Усилие силы при сжатии головок, Н/м	от 0,7 до 9,2		от 0,7 до 13,3	
5 Габаритные размеры, D/L, мм, не более	98 / 41	98 / 57	122 / 65	122 / 52

Головка тип – ГМ



Головка тип – ГЦ



Рисунок 1. Головки напорные

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на указанные технические характеристики головок.

2.2 Конструкция головок обеспечивает взаимозаменяемость между собой и с головками других типов одного номинального диаметра.

2.3 Материал головок – АК7 или АК12 по ГОСТ 1583, уплотнительных – колец резиновые типа КН, соответствующие ГОСТ 6557.

2.4 На головках нанесена следующая маркировка: товарный знак изготовителя; условное пробное давление (1,6 МПа); условный проход (числовые значения: для головок с переходным диаметром – 65 для числовых значений 65(70); единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС); год выпуска, каждый последующий год обозначается точкой.

2.5 Срок службы – 5лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- головка;
- паспорт;
- прокладка уплотнительная (для головок типа ГМ)

Допускается комплектовать одним паспортом у аналогичную единицу (ящик) по согласованию с заказчиком

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5 Свидетельство о приемке

Головки соединительные пожарные напорные ГМ 65(70)-1,6 ПМ УХЛ1 соответствуют ТУ BY 500029277.056 – 2019 и признаны годными для эксплуатации.

м.п. (подп.) (ФИО, год) (уполномоченное)

Номер партии - № _____; объём партии – _____ шт.

6 Сведения об упаковывании

Головки упакованы в коробки из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы головка не наносит вреда здоровью людей и окружающей среды.

7.2 Утилизация головок в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230015, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,
факс (0152) 56-58-39; e-mail: zavod-zwut@tut.by

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:
http://www.zweltz-grodno.by/

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК. Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия