



ПОСТАВКА ПОЖАРНАЯ СВАРНАЯ

ПАСПОРТ

г. Омск



Общество с Ограниченной Ответственностью

"ГИДРАНТ"

644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 49

т/ф: (3812) 28-64-16, 28-67-66, 28-67-16

ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OС.05.К02406

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка пожарная изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 42222-2011 1885501-2017.

Подставка устанавливается в водопроводной сети и предназначена для крепления пожарного гидранта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подставки пожарные изготавливаются в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление 1,6 МПа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. подставка пожарная;
2. паспорт Гиги, на партию не более 20 шт., стираемую в один адрес.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСОСТИ

При монтаже подставки и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка пожарная
наименование изделия

15.12.11.004-1.66.191-2011
обозначение

изделием(ы) и прием(ы) и согласован с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан(ы) годным(ы) для эксплуатации.

Начальник ОТК

Головинская Елена

15.12.2011 10:23

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

Дата изготовления указана в сопроводительной документации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить подставки всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.