



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ БАЭС RU C-CN.ПБ97.В.00028/20

Серия **RU** № **0285227**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации: ОЦ БОЭ ВЦ «Академия государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Место нахождения: 123156, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 123156, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом № стр. 2, 3. Регистрационный номер аккредитации: BA.RU.1.ПБ97. Дата регистрации соответствия аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 2056. Адрес электронной почты: oca@academy.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Арбор». Место нахождения: проспект Большой Смоленский, дом 2, литер А, пом. 13Н, ком. 8, г. Санкт-Петербург, Ленинградской область, Россия, 192029. Адрес места осуществления деятельности: проспект Большой Смоленский, дом 2, литер А, пом. 13Н, ком. 8, г. Санкт-Петербург, Россия, 192029. Номер государственной регистрации: 1197847151641. Номер телефона: +7(812)4678087. Адрес электронной почты: k@arbor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TAIZHOU FLAME FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD. Место нахождения: Guangzhong, Shengao County, Jiangsu District, Taizhou City, Jiangsu China, 225529. Адрес места осуществления деятельности: Guangzhong, Shengao County, Jiangsu District, Taizhou City, Jiangsu China, 225529. Номер государственной регистрации: 35231488020639228. Номер телефона: +86564189568. Адрес электронной почты: zhangda@163.com

ПРОДУКЦИЯ

Автоматическая пожарная установка с внутренним гидростатическим давлением без воздушного зарядного устройства для автоматического срабатывания в пожарных условиях при давлении в диапазоне 50 и 65, на рабочем давлении 1,0 МПа, общего назначения; климатического исполнения У1 - РПК(В)-ВН-50-1,0-У1, РПК(В)-ВН-65-1,0-У1, вытесняемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ВАЭС 5909 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 013:2017 "О требованиях к специальным объектам пожарной безопасности и пожаротушения"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0032/АС-2020 от 04.09.2020 г. (ОС Академия ЦК МЧС России рег. № BA.RU.1.ПБ97 от 01.07.2015 г.) Протокола сертификационных испытаний № 019-2020 от 28.10.2020 г. ЦИЛ ДСИСТ Академия ЦК МЧС России рег. № BA.RU.2.ПЖ15 от 16.04.2015 г.) Схема сертификации: Тс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51019-2008 Технические требования. Рушанг пожарные установки. Общие технические требования. Методы испытаний.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.11.2020 ПО 02.11.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Исполнитель Дмитрий Витальевич
Исполнитель Дмитрий Александрович