

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

«СарГазКом»



410047, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 124а www.sargazcom.ru
ИНН/КПП 6452945305/645201001 ОГРН 1096450009336
тел/факс (845-2) 66-11-15, 66-10-79
e-mail: mail@sargazcom.ru

№ _____
№ _____

Согласно п. 1.1 ТУ 4215-006-89363468-2010 системы автономного контроля загазованности серии СГК выпускаются в нескольких вариантах исполнения, отличающихся друг от друга различными функциональными возможностями и комплектацией.

Системы автономного контроля загазованности серии СГК предназначены для контроля содержания природного газа и оксида углерода, выдачи звуковой и световой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, соответствующих сигнальным уровням ПОРОГ 1 и ПОРОГ 2, контроля состояний датчиков аварийных параметров, состояний технологического оборудования, перекрытия трубопровода подачи газа клапаном запорным типа КЗГЭМ или КПЭГ-М, управления вытяжным вентилятором, при помощи блока управления питанием и сигнализацией серии БУПС-4, выдачу информации о состоянии системы на пультах контрольные серии ПК и на модуль GSM, управления внешними устройствами при помощи блоков реле серии БР или блоков управления клапаном серии БУК<...>.

Таким образом, изделия: БУПС-4, пультах контрольные серии ПК (ПК-3, ПК-4, ПК-3Б), блоки реле серии БР (БР-1.4, БР-2.0, БР-Б-1.0), блоки управления клапаном серии БУК (БУК-2.4, БУК-2.5), АПИ-1.0, модуль GSM-М-3 являются составными частями систем автономного контроля загазованности серии СГК и на них распространяется декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД07.В.00439/19.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.07.2024 включительно.

Главный инженер
ООО ПКФ «СГК»



/Рыбко В.В./