

Паспорт № 110 лайт / 4762

Муфты противопожарные «ОГНЕЗА-ПМ»

для полимерных труб наружным диаметром не более 110 мм

ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1)

отгруженные ООО «Самит-Эксперт»

от № 09 2022 г. в количестве 1280 шт. масса нетто кг

Дата изготовления 20 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 5285-001-92450604-2011	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	130,0 ± 3,0	соответствует
внутренний диаметр, мм	110,0 ± 3,0	соответствует
Толщина муфты без проушины, мм	50,0	соответствует
Толщина термометрирующей пластины, мм	7,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	300,0 ± 20	соответствует
Коэффициент вспучивания, не менее %	900	соответствует
Продолжительность выдержки при 110 °С, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м ³	1500	соответствует
Циклическая прочность (число срабатываний при раскрытии), не более, млн	10	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения 1 год со дня выпуска. Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по монтажу.

качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009

Сертификат соответствия № С-РУА1064.В.00803.

ИЗДАНИЕ «ИЗДАНИЕ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»

Срок действия с 13.01.2017г. по 12.01.2022г.

Начальник ОТК / Куликова И.Г.

М.П.

